

ZSCKR/ZP.2/2015

### WYJAŚNIENIE NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
**„Wytwarzanie i dostawę energii cieplnej do budynków Zespołu Szkół  
Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu”.**

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) informuje iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania na które niniejszym odpowiadamy:

#### Zapytania:

1. Czy Zamawiający przekaże nieodpłatnie opróżnione pomieszczenie, w którym aktualnie znajdują się kotły węglowe wraz z osprzętem?
2. Czy po wyłonieniu innego niż dotychczasowy Wykonawca, Zamawiający udostępni nowemu Wykonawcy istniejący przewód dymny?
3. Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie wykonawcy istniejące dwa kotły olejowe Viessmann typ Paromat Simplex TN034, w których to Wykonawca zamontuje palniki pelletowe, w celu wytwarzania energii cieplnej, z pozostawieniem instalacji olejowej w stanie czynnym, gotowym do natychmiastowego zastosowania istniejących palników olejowych? Wykonawca zagwarantuje także, że kotły po ustaniu umowy nie będą w stanie pogorszonym.
4. Proszę o zmianę zapisu wzoru umowy §3 punkt 4 na brzmienie „, Wykonywanie na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych przez siebie urządzeń kotłowych” (Strona 19 SIWZ).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad 1) Zamawiający przekaze nieodpłatnie Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, opróżnione pomieszczenie w którym aktualnie znajdują się kotły węglowe wraz z osprzętem.
- Ad 2) Po wyłonieniu innego niż dotychczasowy Wykonawca, Zamawiający udostępni nowemu Wykonawcy wszystkie te instalacje dymowe służące do odprowadzania spalin, które są własnością Zamawiającego.
- Ad 3) Zamawiający nie wyraża zgody na nieodpłatne udostępnienie własnych kotłów olejowych. Urządzenia do wytwarzania ciepła muszą być własnością Wykonawcy zgodnie ze stosownym zapisem w SIWZ punkt 3 opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca zapewni odpowiednie urządzenia i instalacje do wytwarzania ciepła, obsługę oraz odpowiedniej jakości opał”.
- Ad 4) Zamawiający nie zmienia zapisu w §3 punkt 4 we wzorze umowy, i pozostawia jego dotychczasowe brzmienie „Wykonywanie na własny koszt remontów i konserwacji zainstalowanych w kotłowni urządzeń”.

**DYREKTOR**

*mgr inż. Marian Aleksinski*